

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25562

Gruppe 142	Rohrisolationen
Gesuchsteller	Elri AG Gewerbstrasse 3 4552 Derendingen Schweiz
Hersteller	Elri AG 4552 Derendingen Schweiz
Produkt	ELPIR FORMTEIL GESCHÄUMT
Beschrieb	Formteile für Rohrisolation aus PIR-Hartschaum, RD=56kg/m3
Anwendung	RF2
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '918023-13-0749-01' (09.12.2013)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer: 5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Ausstelldatum	01.01.2015
Ersetzt Anerkennung vom	17.09.2014

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

