

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25563

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Elri AG Gewerbstrasse 3 4552 Derendingen Schweiz	
Hersteller	Elri AG 4552 Derendingen Schweiz	
Produkt	ELROCK/ELROCK-K ROHRISOLIERSCHALEN UND FORMTEILE	
Beschrieb	Rohrisolation aus Steinwollschalen, mit/ohne Aluminiumverbundfolie (5.3, 0,1mm) kaschiert, RD=76kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '918686-14-0107-01' (04.03.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	17.09.2014	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

