

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26086

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Elri AG Gewerbstrasse 3 4552 Derendingen Schweiz	
Hersteller	Elri AG 4552 Derendingen Schweiz	
Produkt	ELPIR-AGV ROHRISOLIERSCHALEN UND FORMTEILE	
Beschrieb	Rohrisolation aus PIR-Schaumstoff mit ALU-Aussenfolie, RD=47kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '918686-14-0107-02' (07.04.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.2
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	13.05.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

