



VKF Anerkennung Nr. 27041

Inhaber /-in

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

ELFONIC-BF

Beschreibung

Rohrisolation aus Polyurethan-Schaum (12mm) mit einer Schwerfolie kaschiert (2mm),
MA=4,5kg/m²

Anwendung

RF3

Unterlagen

L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht 'NC 14995/08' (18.10.2021), Prüfbericht 'NC 14995/07'
(18.10.2021), Klassifizierungsbericht 'NC 14995' (18.10.2021)

Prüfbestimmungen

EN ISO 11925-2, EN 13823

Beurteilung

Klassifizierung DL-s2,d1

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

15.12.2021

Ersetzt Dokument vom

01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler