


VKF Brandschutzanwendung Nr. 27041

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Elri AG Gewerbstrasse 3 4552 Derendingen Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	ELFONIC-BF	
Beschrieb	Rohrisolation aus Polyurethan-Schaum (12mm) mit einer Schwerfolie kaschiert (2mm), MA=4,5kg/m ²	
Anwendung	RF3	
Unterlagen	L.S.F, Italy: Prüfbericht 'Nr. NC 05356 / 07' (11.03.2016), Prüfbericht 'Nr. NC 05356 / 08' (11.03.2016), Klassifizierungsbericht 'Nr. NC 05356' (11.03.2016)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 11925-2, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	DL-s2,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	14.12.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Michael Binz



Gérald Rappo