



Reconnaissance AEAJ N° 27041

Titulaire

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

ELFONIC-BF

Description

Isolation de tuyau en mousse polyuréthane (12mm) stratifié avec un film lourd (2mm),
MA=4,5kg/m²

Utilisation

RF3

Documentation

L.S. Fire, Controguerra: Rapport d'essai 'NC 14995/08' (18.10.2021), Rapport d'essai 'NC
14995/07' (18.10.2021), Rapport de classification 'NC 14995' (18.10.2021)

Conditions d'essai

EN ISO 11925-2, EN 13823

Appréciation

Classification DL-s2,d1

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

15.12.2021

Remplace l'attestation du

01.08.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler