

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25191

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Elri AG Gewerbstrasse 3 4552 Derendingen Schweiz	
Hersteller	Elri AG 4552 Derendingen Schweiz	
Produkt	ELPIR/ELPOLAR ROHRISOLIERSCHALEN UND FORMTEILE	
Beschrieb	Rohrisolation aus PIR-Schaumstoff mit/ohne ALU-Aussenfolie, RD=34kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '917396-13-0578-01' (11.10.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	02.04.2014	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

