



## VKF Technische Auskunft Nr. 31629

**Inhaber /-in**

Elri AG  
Gewerbstrasse 3  
4552 Derendingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Elri AG  
4552 Derendingen  
Schweiz

**Gruppe**

142 - Rohrdämmungen

**Produkt**

ELROCK SCHALEN UND FORMTEILE

**Beschreibung**

Rohrdämmung aus Mineralwollschalen (RD≤184kg/m3)

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

TU München, Dachau: PB 'B12247a' (26.03.2015), PB 'B17161' (10.05.2017), PB 'B17317' (08.11.2017), PB 'B19106' (15.05.2019), PB 'B12253' (30.04.2012), PB 'B17160' (10.05.2017), KB 'B21076, No. 6' (20.04.2021); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-033.0-01' (19.08.2021); Hersteller: LE 'DoP-7SA' (15.09.2021)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Beurteilung**

Klassifizierung A1L

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

03.11.2021

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo