



## Reconnaissance AEAJ N° 32459

**Titulaire**

Elri AG  
Gewerbstrasse 3  
4552 Derendingen  
Schweiz

**Fabricant**

-

**Groupe**

142 - Isolations de tuyaux

**Produit**

ELUMA-S

**Description**

Feuille et pièces façonnées d'isolation PET exempts d'halogène,  
PS=1320kg/m<sup>3</sup>, E=0.25-0,55mm

**Utilisation**

RF3 (cr)

**Documentation**

L.S. Fire, Controguerra: Rapport d'essai 'LSFire/NC 16922/07' (05.12.2022), Rapport de  
classification 'LSFIRE/NC 16922' (05.12.2022)

**Conditions d'essai**

EN ISO 11925-2

**Appréciation**

Classification EL

**Durée de validité**

31.12.2028

**Date d'édition**

02.03.2023

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler