



VKF Technische Auskunft Nr. 31633

Inhaber /-in

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Hersteller /-in

Elri AG
4552 Derendingen
Schweiz

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

ELPIR, ELPIRAGV, ELPOLAR, ELPOLAR-G, SCHALEN UND FORMTEILE

Beschreibung

Rohrdämmung aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), mit/ohne Aluminiumverbundfolie kaschiert (D=0.03-0,04mm), RD=28-38kg/m³

Anwendung

RF3

Unterlagen

L.S. Fire, Controguerra: PB 'LSFIRE/13210-A/E01293/07' (06.08.2020), PB 'LSFIRE/13210-A/E01293/08' (06.08.2020), PB 'LSFIRE/13210-B/E01293/07' (06.08.2020), PB 'LSFIRE/13210-B/E01293/08' (06.08.2020), KB 'E01293' (06.08.2020); Hersteller: LE 'DoP-5SA/5SK' (21.09.2020)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

07.05.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo