



Renseignement technique AEAJ N° 31633

Titulaire

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Fabricant

Elri AG
4552 Derendingen
Schweiz

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

ELPIR, ELPIRAGV, ELPOLAR, ELPOLAR-G, COQUILLES ET PIÈCES MOULÉES

Description

Isolation de tuyaux en mousse polyisocyanurate (PIR), avec/sans revêtement de feuille d'ALU composite (E=0.03-0,04mm), PS=28-38kg/m3

Utilisation

RF3

Documentation

L.S. Fire, Controguerra: RE 'LSFIRE/13210-A/E01293/07' (06.08.2020), RE 'LSFIRE/13210-A/E01293/08' (06.08.2020), RE 'LSFIRE/13210-B/E01293/07' (06.08.2020), RE 'LSFIRE/13210-B/E01293/08' (06.08.2020), RC 'E01293' (06.08.2020); Hersteller: DP 'DoP-5SA/5SK' (21.09.2020)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification DL-s2,d0

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

07.05.2021

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo