



Renseignement technique AEAJ N° 31629

Titulaire

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Fabricant

Elri AG
4552 Derendingen
Schweiz

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

ELROCK COQUILLES PIÈCES MOULÉES

Description

Isolation de tuyaux en coques de laine minérale (PS≤184kg/m³)

Utilisation

RF1

Documentation

TU München, Dachau: RE 'B12247a' (26.03.2015), RE 'B17161' (10.05.2017), RE 'B17317' (08.11.2017), RE 'B19106' (15.05.2019), RE 'B12253' (30.04.2012), RE 'B17160' (10.05.2017), RC 'B21076, No. 6' (20.04.2021); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-033.0-01' (19.08.2021); Hersteller: DP 'DoP-7SA' (15.09.2021)

Conditions d'essai

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1L

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

03.11.2021

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo