



VKF Technische Auskunft Nr. 31631

Inhaber /-in

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Hersteller /-in

Elri AG
4552 Derendingen
Schweiz

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

ELROCK-A, ELROCK-G, ELROCK-K SCHALEN UND FORMTEILE

Beschreibung

Rohrdämmung aus Mineralwolle (RD=59.5-80.5kg/m³), einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie (D=0,03-0.04mm)

Anwendung

RF1

Unterlagen

L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht 'LSFIRE/13209-A/E01292/08' (06.08.2020), Prüfbericht 'LSFIRE/13209-B/E01292/08' (06.08.2020), PB 'LSFIRE/13209/E01292/05' (07.06.2021), KB 'E01292 rev1' (07.06.2021), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'LSFIRE' (06.06.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'Dop-7SK' (21.09.2020)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1182

Beurteilung

Klassifizierung A2L-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

08.09.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo