



## Renseignement technique AEA1 N° 31631

**Titulaire**

Elri AG  
Gewerbstrasse 3  
4552 Derendingen  
Schweiz

**Fabricant**

Elri AG  
4552 Derendingen  
Schweiz

**Groupe**

142 - Isolations de tuyaux

**Produit**

ELROCK-A, ELROCK-G, ELROCK-K COQUILLES ET PIÈCES MOULÉES

**Description**

Isolation de tuyaux à base de laines minérales (PS=59.5-80.5kg/m<sup>3</sup>), revêtues d'un côté avec une feuille d'aluminium composite (E=0,03-0.04mm)

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

L.S. Fire, Controguerra: Rapport d'essai 'LSFIRE/13209-A/E01292/08' (06.08.2020), Rapport d'essai 'LSFIRE/13209-B/E01292/08' (06.08.2020), RE 'LSFIRE/13209/E01292/05' (07.06.2021), RC 'E01292 rev1' (07.06.2021), Certificat de constance des performances 'LSFIRE' (06.06.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'Dop-7SK' (21.09.2020)

**Conditions d'essai**

EN 13823; EN ISO 1182

**Appréciation**

Classification A2L-s1,d0

**Durée de validité**

31.12.2026

**Date d'édition**

08.09.2021

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo