



VKF Anerkennung Nr. 30584

Inhaber /-in

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

ELFONIC-E SCHALLDÄMMMATTE

Beschreibung

Rohrisolation aus Polyurethan-Schaum (12mm) mit einer Schwerfolie kaschiert (2mm).
MA=4,0 kg/m²

Anwendung

RF3 (cr)

Unterlagen

L.S. Fire, Controguerra: PB 'NC 09066/07' (21.02.2018), KB 'NC-09066' (21.02.2018)

Prüfbestimmungen

EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung EL

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.03.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo